

和 公 建 号 外
令 和 7 年 6 月 5 日
(2 0 2 5 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和7年6月3日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 7 年度		
工 事 (業 務) 番 号	和和城設委 第 2 号		
工 事 (業 務) 名	天守閣ライトアップ設備詳細設計業務委託		
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市一番丁 3 番		
質 問 事 項		回 答 事 項	
① 建築設計業務委託特記仕様書、第 2 章 業務仕様、1 設計業務の内容及び範囲、(1)一般業務の内容及び範囲、オ その他の一般業務、PCB分析調査について、PCBの含有のみを確認する業務と考えて宜しいでしょうか。		① PCBの含有のみを確認する業務です。	
② 建築設計業務委託特記仕様書、第 2 章 業務仕様、1 設計業務の内容及び範囲、(2)追加業務の内容及び範囲、机上でシュミレーション行った後、現場点灯試験を実施とありますが、机上でのシュミレーションは平面のみと考えて宜しいでしょうか？立面のシュミレーションも必要であった場合、立面図の C A D データは提供いただけますか。		② 机上でのシュミレーションは平面のみです。	
③ 建築設計業務委託特記仕様書、第 2 章 業務仕様、1 設計業務の内容及び範囲、(2)追加業務の内容及び範囲、その他設計に必要な業務（敷地及び既存建物測量図・仮設計画図等）、敷地及び既存建物測量の範囲及び測量物の詳細や程度をご指示ください。		③ 配管・配線等、数量拾い出し図作成に必要な敷地の測量です。	