

和 教 施 号 外  
令和6年 6月 6日  
(2025年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年6月3日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000022号
工 事 (業 務) 名	有功東小学校トイレ改修工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市六十谷字末谷池尻711番2
質 問 事 項	回 答 事 項
設計書P7の壁モルタル塗り1式とありますが、既設壁カッター切りしたあとの小口をモルタル塗りすると考えますか。	既設壁カッター切りしたあとの小口のモルタル塗りは不要です。