

和 公 建 号 外
令和 7 年 6 月10 日
(2025 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和7年6月5日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事（業 務）番 号	第25000043号	
工 事（業 務）名	和歌山市保健所外壁改修外工事	
工 事（業 務）場 所	和歌山市吹上5丁目2番15	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. R-4屋上 平場部 塗膜防水がアクリルゴム系塗膜防水(X-2工法)になっています。X-2工法はウレタン塗膜工法ですがどちらが正しいですか。内訳5		1. 図面A-06改修リストに記載のとおりアクリルゴム系塗膜防水です。
2. W-1タイル浮部補修の内訳がアンカーピンニングで図面がアンカーピンタイル固定工法になっています。どちらが正しいでしょうか。内訳4		2. 内訳についてはアンカーピンニングにて計上しています。また、補修工法については外壁調査の結果により協議とします。
3. W-3の外壁クリア塗装とありますが材種はなにでしょうか。内訳7		3. シリコン樹脂系のクリア塗装です。