

和 教 施 号 外  
令和7年 6月11日  
(2025年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月3日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度 第25000024号
工 事 (業 務) 番 号	
工 事 (業 務) 名	西脇中学校トイレ改修工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市西庄字外浜1063番26
質 問 事 項	回 答 事 項
・型枠 PS部 0.7㎡とありますが、どの部分 でしょうか。	・A-07 (現況・撤去) 2、3階平面詳細 図 女子便所側のPS床と女子便所一般部 床に段差があるため、内装撤去後の左官工 事の際に使用する型枠を想定しています。