

和 住 1 号 外
令和7年8月18日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 住宅第1課長

質 問 回 答 書

令和7年8月8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和7年度 第25000081号 岡崎団地78棟79棟解体撤去工事 和歌山市神前37番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. アスベスト含有建材について、カラーベ スト・天井ボードはアスベストとなっており ますが、セメント瓦・クロス・塩ビシート等 はアスベストの有無が明記されておりませ ん。分析結果又はメーカーのノンアス証明が 必要となりますが、無い場合は変更対象と考 えてよろしいでしょうか。	1. 施工計画提出時に受注者との協議対象 としますので、入札時は工事設計書の とおり積算してください。
2. ガス管は敷地境界で切断済みと考えてよ ろしいでしょうか。	2. 工事着手前までに切断予定です。