

別記様式第6号の2

和 公 建 号 外
令和7年8月21日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

2025年8月20日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	第25000127号	
工 事 (業 務) 名	河南総合体育館アリーナ照明器具改修工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市和佐中165番1	
質 問 事 項		回 答 事 項
撤去安定器のPCB含有検査の結果、PCBが含まれていた場合、PCB処理費用について別途として考えてよろしいでしょうか？		PCBが含まれていた場合は、保管容器に入れ引渡してください。