

和 青 再 号 外
令和 7年 5月26日
(2025年)

和歌山市 市民環境局
環境部 青岸清掃センター長

質 問 回 答 書

令和7年 5月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000039号
工事(業務)名	青岸汚泥再生処理センター破砕ポンプ更新工事
工事(業務)場所	和歌山市湊字青岸1342番
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 特記仕様書P5 12.その他付属品とありますが、切刃4点セットの予備品納入との理解でよろしいでしょうか	選定される破砕ポンプの切刃、回転刃等の消耗部品の納入をお願いします。
2. 機械設備工事管理指針(案)「3-1原則として、出来高対象機器については全機器工場検査対象とする。」とありますが、製作工場の稼働状況により全機器(8台)の立会検査が困難な場合は、1台を抜取り対象とすることは可能でしょうか。	特記仕様書P4 8.試験・検査に記載のとおり、選定されるポンプで設置目的に適した検査内容とし、受注後の協議とします。
3. 機器荷下ろし時及び搬入時にフォークリフトの貸与は可能でしょうか。	フォークリフト等搬入出機器は受注者負担でお願いします。施設に据付けているホイストクレーン等機器については使用可能とします。