

和 道 管 号 外  
令和 7 年 4 月 2 8 日  
( 2 0 2 5 年 )

和歌山市 都市建設局  
道路河川部 道路管理課長

## 質 問 回 答 書

令和 7 年 4 月 2 2 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

| 年 度                                                                                                                                                         | 令和7年度                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 ( 業 務 ) 番 号                                                                                                                                             | 第 2 5 0 0 0 0 0 8 号                                                                                         |
| 工 事 ( 業 務 ) 名                                                                                                                                               | 和興大橋補修工事                                                                                                    |
| 工 事 ( 業 務 ) 場 所                                                                                                                                             | 和歌山市六十谷地内                                                                                                   |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                     | 回 答 事 項                                                                                                     |
| <p>1 プラント設置ヤードについて</p> <p>循環式エコブラストのプラント設置に必要なヤードについて、想定されている場所をご教示ください。</p> <p>また、近傍に想定されている場所がない場合は、道路上をプラント設置ヤードとして使用しなければなりません。終日の片側交互通行規制は可能でしょうか。</p> | <p>1 循環式エコブラスト工のプラントの設置ヤードについては、本橋面上を想定しており、終日片側通行止めが可能であると考えております。詳細については、施工計画を立案のうえ、所轄警察との協議が必要となります。</p> |
| <p>2 建設発生木材処分費について</p> <p>見積用設計書では「生木」となっていますが、枝葉、幹、根の区別が不明ですので、各々の数量の明示をお願いします。また、数量計算で想定されている「生木」の単位体積質量をご教示ください。</p>                                     | <p>2 建設発生木材については特記仕様書第5条20のとおりであり、生木の区分は幹として体積＝1.0t計上しております。また、生木の単位体積重量については0.5t/m<sup>3</sup>としています。</p>  |