

和 教 施 号 外  
令和6年6月17日  
(2024年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

## 質 問 回 答 書

令和6年6月12日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工 事 ( 業 務 ) 番 号	第24000028号
工 事 ( 業 務 ) 名	明和中学校トイレ改修工事
工 事 ( 業 務 ) 場 所	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 今回は石綿含有の種類と場所が明記されているので、石綿含有分析調査は不要と考えてよろしいですか。	1. 貴見のとおりです。
2. A-3図、特記事項に仮設トイレ給排水接続は協議の事とありますが、作業員用は汲取り式でよろしいですか。	2. 汲取り式でかまいません。
3. 別途、外壁及び予防改修工事にて外部足場は各棟全面に設置すると考えてよろしいですか。	3. 貴見のとおりです。
4. 交通誘導員は、解体・C打、その他資材搬入時に配置すると考えてよろしいですか。	4. 貴見に加え、学校との協議に応じて、施工計画の立案を願います。
5. 敷き鉄板も、解体・C打期間の設置で、その後は代替にて側溝養生でよろしいですか。	5. 左記期間外は、養生不要と考えています。仮囲い西側は、仮囲いと同じ期間、敷き鉄板を計上してください。
6. 発生材運搬・処分の内訳にて、木くず類以降が全て一式となっております。各数量をご教授お願い致します。	6. 設計図書を基に、積算を行ってください。