

和 教 施 号 外  
令和6年 6月26日  
(2024年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年6月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度 第24000038号
工 事 ( 業 務 ) 番 号	
工 事 ( 業 務 ) 名	河北中学校予防改修工事
工 事 ( 業 務 ) 場 所	和歌山市北島字鶴ノ島370番1
質 問 事 項	回 答 事 項
建具カバー工法の建具廻りシーリングが、明記されていません。 建具改修の項目に入っているのでしょうか。	工事設計書のP13、14 建具改修 AW1～AWD1 摘要欄に記載のとおり、建具改修の項目に含みます。