

和 住 2 号 外
令和6年6月26日
(2024年)

和歌山市都市建設局
建築住宅部住宅第2課長

質 問 回 答 書

令和6年6月20日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
業 務 番 号	和住2委第3号
業 務 名	汐見団地2号棟外1団地外壁塗装改修外工事設計業務
業 務 場 所	和歌山市汐見町1丁目33番外
質 問 事 項	回 答 事 項
汐見団地2号棟 アスベスト含有調査(10検体) 東和第6団地 アスベスト含有調査(4検体) 各団地アスベスト含有調査の具体的な検体採取建物及び場所をご教授ください。	各建物別の調査箇所は以下のとおりです。 汐見団地2号棟 ・住居棟外装仕上材(外壁) 3検体 ・住居棟外装仕上材(軒天) 2検体 ・集会所外装仕上材(外壁) 2検体 ・集会所外装仕上材(軒天) 1検体 ・電気室棟外装仕上材(外壁) 1検体 ・電気室棟外装仕上材(軒天) 1検体 東和第6団地 ・住居棟外装仕上材(外壁) 3検体 ・住居棟外装仕上材(軒裏) 1検体