

和 教 施 号 外  
令和 6年 6月27日  
(2024年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年6月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000032号
工事(業務)名	山口小学校屋内運動場予防改修工事
工事(業務)場所	和歌山市里字後口146番4
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 外壁タイル部の仕上の指示が明記されていません。 既存のままで、よろしいでしょうか。	1. 貴見のとおりです。
2. 体育館屋根部の形状が段葺きとなる為、アクリル系防水の10年のメーカー保証対象外になりますがよろしいでしょうか。	2. 設計図書に記載のとおり、引渡日の翌日より10年間の保証が必要です。