

和 公 建 第 1 1 8 号
令和 6 年 7 月 2 4 日
(2 0 2 4 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和6年7月19日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

| | |
|----------|-----------------|
| 年 度 | 令和6年度 |
| 工事(業務)番号 | 第24000052号 |
| 工事(業務)名 | 松江小学校外壁改修工事 |
| 工事(業務)場所 | 和歌山市松江北四丁目680番1 |

| 質 問 事 項 | 回 答 事 項 |
|--|--|
| 1. 既存の防球フェンスには、空調貫通配管は無いものと考えてよろしいですか？又、フェンス貫通部加工が必要な場合は積算対象と考えてよろしいですか？ | 1. 既存の防球フェンスには、空調貫通配管等はありません。 |
| 2. 同じく外した防球フェンスは、グラウンド内の指定箇所にまとめて仮置き出来ると考えてよろしいですか？ | 2. 学校・他工事関係者と協議の上、仮置き箇所を選定してください。 |
| 3. 耐震改修済部分の躯体シーリング劣化部打替えが必要な場合は、積算対象と考えてよろしいですか？ | 3. 施工数量調査の結果に合わせ設計図書の変更を行います。 |
| 4. 保温工事の給水管・消火管の各サイズ及び数量をご教授願います。 | 4. 32A:4m、50A:7.9m、65A:2m、100A:9mです。ただし、設計書数量は参考とし施工数量調査の結果に合わせ設計図書の変更を行います。 |