

和 教 施 号 外  
令和6年8月30日  
(2024年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年8月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000080号
工事(業務)名	明和中学校外壁改修工事
工事(業務)場所	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 防球ネット脱着で既設金物の詳細が、わかりかねます。 どのような、金物で止めているのか教えてください。 また、加工取付補強2カ所とありますが、どのように施工しますか。	1. 防球ネット枠から外壁へL字曲げ金物が上下約1mピッチであり、外壁側既設アンカーとボルト締めしています。 貫通部取外し加工は、防球ネット枠及びネットの一部を切断し、防球ネットを空調配管貫通部から取外します。 取付け補強は、枠の切断部分をアルミ製フラットバーで補強を考えています。