

和 教 施 号 外
令和 6年 9月 2日
(2024年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年 8月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度 第24000098号
工事(業務)番号	
工事(業務)名	河北中学校夜間照明設備改修工事
工事(業務)場所	和歌山市北島字鶴ノ島370番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 見積用設計書(P.7)記載「コンクリート柱用保護材 セーフティパッド」について、詳細(寸法・材質・厚さ等)の記載がありません。設計時の参考メーカー、品番等をご教示下さい。	1. 「幅100cm×高さ200cm×厚さ3.2cm 表皮:特殊合成ゴムt2mm 芯材:ポリエチレンフォーム 30mm 程度」とします。
2. 見積用設計書(P.7)記載「スポーツ振興くじ ロゴマーク表示板」について、詳細(寸法・材質・厚さ等)の記載がありません。設計時の参考メーカー、品番等をご教示下さい。	2. 「アルポリ表示板 縦364mm×横514mm×厚さ3.0mm 以上 インクジェットシール貼り UVラミ加工あり」とします。

和 教 施 号 外
令和 6年 9月 2日
(2024年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年 8月22日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度 第24000098号
工事(業務)番号	
工事(業務)名	河北中学校夜間照明設備改修工事
工事(業務)場所	和歌山市北島字鶴ノ島370番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. コンクリート柱用保護材、セーフティパッド(図番E-07) メーカー名および商品の仕様を教えてください。	1. 「幅100cm×高さ200cm×厚さ3.2cm 表皮:特殊合成ゴムt2mm 芯材:ポリエチレンフォーム 30mm 程度」とします。
2. スポーツ振興くじロゴマーク表示板の寸法の記載がありません(縦、横、厚み)を教えてください。(図番:E-04)	2. 「アルポリ表示板 縦364mm×横514mm×厚さ3.0mm 以上 インクジェットシール貼り UVラミ加工あり」とします。
3. 各照明柱及び支線柱が架空線の張力で傾く恐れがありますが根巻基礎コンクリートを施工する場合設計変更は認めて頂けますでしょうか。	3. 特記仕様書 電気設備工事共通事項(図番:E-02) 24.その他(4)に記載のとおり、設計上の器具を使用すれば強度計算に問題はないと判断しています。