

和 道 管 号 外
令和 6年11月22日
(2024年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路管理課長

質 問 回 答 書

令和6年11月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000150号
工事(業務)名	奥和歌大橋補修工事その2
工事(業務)場所	和歌山市田野地内
質 問 事 項	回 答 事 項
① 交通管理工の交通誘導警備員について、計上人員をご教示願います。	① 交通誘導警備員については、全ての工種1名/1日として計上しております。 現場条件等を勘案した施工計画を立案のうえ入札参加願います。
② 発注者で想定されている工程表をご教示願います。	② 工程については、標準的な日当たり作業量より施工日数を算出し計画し、300日の工期としております。 現場条件等を勘案した施工計画を立案のうえ入札参加願います。
③ コバ仕上げ工について、歩掛の算出根拠をご教示願います。	③ コバ仕上げ工については、「橋梁架設工事の積算」に記載する「補修工事ガス切断切削仕上工」により積算しております。
④ 溶出試験に於ける実施項目をご教示願います。	④ 見積用設計書第24号内訳書に記載の通り、溶出試験の実施項目については、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレンの計6項目を計上しております。