

和 公 建 号 外
令和6年11月28日
(2024年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

2024年11月27日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24000162号
工事(業務)名	田ノ浦漁港休憩施設改修工事
工事(業務)場所	和歌山市田野149番11の一部
質問事項	回答事項
1.既設柱モルタル撤去の後の鉄骨は、錆止め塗っていますか。	1. 錆止めを設計書18頁既設柱DP塗装にて計上しております。
2.流しの排水は、どこで繋ぐのでしょうか。図面では道路の中のようになっていますが、ご教示願います。	2. 既存流しの排水を接続している既設枡が敷地内にあり、そちらに新設流しの排水を接続する計画としております。
3.設計書P20既設梁加工費とありますが、図A-09で新設梁を入れる所のことでしょうか。	3. ご質問の通りです。
4.交通誘導員は、常駐と考えますか。	4. 常駐ではありません。 仮設材搬出入、鋼管杭・鉄骨・コンクリート工事、資材搬入を想定して計上しております。