

和 河 号 外
和 道 建 号 外
令和7年4月23日
(2025年)

和歌山市 都市建設局 道路河川部
河川港湾課長
道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年4月22日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000006号 第25000001号
工事(業務)名	下水路整備工事 貴志地区梅原その1 (仮称)梅原広場アクセス道路新設工事その1
工事(業務)場所	和歌山市梅原地内から中地内まで 和歌山市梅原地内から中地内まで
質 問 事 項	回 答 事 項
積算するにあたり、隣接地であるその2を含む上記施工場所への現地調査及び視察の為、敷地内へ入らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか？	別紙のとおり回答します。



ー現地調査および視察のご案内ー

下記工事における現地調査および視察のため、敷地内への立入り可能日を準備しましたのでご案内いたします。

工事名：下水路整備工事 貴志地区梅原その1、（仮称）梅原広場アクセス道路新設工事その1
下水路整備工事 貴志地区梅原その2、（仮称）梅原広場アクセス道路新設工事その2

なお、立入希望の事業者様におかれましては、令和7年4月28日（月）12時までには河川港湾課又は道路建設課へ電話またはメールにて事前予約をお願い致します。
（下記日時以外の敷地内への立入は認めません。）

立入り可能日時：令和7年4月30日（水） 9：00～16：30



問合せ先
和歌山市 都市建設局 道路河川部
河川港湾課
TEL：073-435-1090
道路建設課
TEL：073-435-1087

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年4月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000001号
工 事 (業 務) 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その1
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市梅原地内から中地内まで
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 見積用設計書 P.1 単-3号、単-4号 ふるい分別について ふるい分別について、表土を剥ぎ取り何をふるい分別するのでしょうか。分別を行った際分別された物はどのような扱いを予定されていますか。施工単価がわかりませんが、どの歩掛を採用しているかご教示願います。	1. 表土を剥ぎ取り、草木をふるい分別します。分別を行った物は処分を予定しており、単-25号 残土等処分、単-154号 除草処分にて積算しております。 施工単価は、剥ぎ取りした表土を土取り場にてバックホウ等を用いて、ふるい分別する費用を積算しており、現場条件等を勘案した施工計画立案のうえ積算願います。
2. 見積用設計書 P.16 単-143号 スクラップ処分について スクラップ処分の規格/条件がHと記載されていますが、HS・H1～H4のどの単価を採用されていますか。ご教示願います。	2. H3の単価を採用しております。
3. 見積用設計書 P.17 単-154号 除草処分について 除草処分について、処分先がわかりません。処分単価の開示をお願いいたします。処分単価についてm3単価の場合は比重換算値の開示もお願いいたします。	3. 処分先は、和歌山市青岸エネルギーセンターとして積算しております。 ただし、積算上の明示条件であり施設を指定するものではないので、施設の変更があった場合でも設計変更の対象としません。処分単価は上記施設にて積算しております。 比重換算値は0.1t/m3と想定しております。

和 河 号 外
令和7年4月23日
(2025年)

各 位

和歌山市 都市建設局
道路河川部 河川港湾課長

質 疑 回 答 書

令和7年4月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

工 事 名 下水路整備工事 貴志地区梅原その1

工事番号 第 25000006 号

質問事項	回答事項
1. 見積用設計書 第26号内訳書 既設沈砂池接続工について ・足場工数量に記載漏れがありますので、ご教示願います。	数量の開示をします。 【足場工】 12.0掛㎡ また足場工は、任意仮設となるため、現場状況等により設置してください。
2. 見積用設計書 共通仮設 技術管理費について ・技術管理費の内訳がありません。ご教示願います。	本工事において、技術管理費を計上しておりません。 なお、土壌検査については設計時に実施済みであり、汚染された土砂でないことを証明されています。