

和 青 再 号 外
令和 7 年 5 月 1 9 日
(2 0 2 5 年)

和歌山市 市民環境局
環境部 青岸清掃センター長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 1 5 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度		
工 事 (業 務) 番 号	第25000039号		
工 事 (業 務) 名	青岸汚泥再生処理センター破砕ポンプ更新工事		
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市湊字青岸1342番		
質 問 事 項		回 答 事 項	
1. エレベータの使用は可能でしょうか。		可能です。	
2. エレベータの最大積載荷重は、いくらでしょうか。		最大積載荷重600kgです。	
3. 配管部分、フレキ部分のボルトナットも更新と考えてよろしいでしょうか。		更新をお願いします。	
4. 受入槽の元弁(200A)は閉止可能と考えてよろしいでしょうか。		閉止可能です。	
5. 仮設事務所、工事用車両駐車場、撤去品仮置き場所、産廃コンテナ設置場所を場内に御支給いただくことは可能でしょうか。		場内にある程度のスペースを確保することは可能です。ただ他の来客者用など、スペースに限りがある為、提供する面積は受注後に協議をお願いします。	
6. 工事用電気、用水は御支給いただけますでしょうか。		受注者負担をお願いします。 電気、用水の引込方法は受注後協議とします。	

7. トイレを借用することは可能でしょうか。	仮設トイレの設置をお願いします。
8. 仮設事務所用電気を御支給いただくことは可能でしょうか。	受注者負担でお願いします。 引込方法は受注後協議とします。
9. 一般仕様書第15条に記載の工事表示板について御指定の仕様（大きさ等）はございますでしょうか。	指定の仕様はありませんが工事内容等容易に視認できる大きさでお願いします。 また、一般仕様書第15条、建設業法及びその他法令等で必要とされる情報の掲示をお願いします。
10. 搬入物の仮置き場所は、場内にございますでしょうか。	場内にある程度のスペースを確保することは可能です。提供する面積は受注後に協議お願いします。
11. 週休2日制度対象工事でしょうか。	週休2日制度対象工事です。
12. 流用する既設架台は何色でしょうか（色番号等指定はありますか）。	マンセル「7.5GY6/2」です。
13. 現場への入退場の制限はございますでしょうか。	第2、4日曜日は休場日の為、現場作業が必要でしたら、事前に監督職員と協議し承諾を得てください。 上記以外の午前8時30分から午後5時までの間でしたら特に制限はありません。
14. 残業等は可能でしょうか。	原則午前8時30分から午後5時までの間でお願いします。ただし、事前に監督職員と協議し承諾を得た場合は可能とします。