

別記様式第2号（第3条、第6条関係）

塀の点検表（石造、レンガ造その他の組積造）

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1. 2メートルを超えている。	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。	はい	いいえ
3	控壁	4メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20センチメートル以上ある。	はい	いいえ (不明)
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1ミリメートル以上のひび割れがある。	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
	評価	7項目のうち、1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		
	位置	建築基準法上の道路又は通学路に面している。	はい	いいえ
	高さ	ブロック塀等の丈が60センチメートル以上かつ道路面より60センチメートル以上の高さがある。	はい	いいえ