



令和 2年 1月20日

花山水系断水に伴う対策本部	
電話	(073) 435-1124
内線	3309

花山水系漏水修繕の状況について

花山水系の漏水に伴う修繕工事等の現在（20日午前8時時点）の状況について、次のとおりお知らせします。

（1）工事の状況について

① 工事について

昨日19時から、予定どおりボーリング調査、舗装切断や上層部の掘削工事に着手したところ、掘削内の出水量が少ないことから、22時から予定していた断水を行わず、漏水箇所の特定を進めました。その結果、φ800mm本管の枝管φ150mmから漏水していることが午前1時30分頃に判明しました。その後の作業により、枝管φ150mmの漏水が止まり、また、他の場所の漏水がないことが確認できましたので、断水を回避して漏水の修繕を行うことができました。

現在（午前8時時点）、道路の復旧工事を行っているところです。

② 車両通行規制について

現在（午前8時時点）、東進車線と西進車線のどちらも外側1車線の通行になっています。通行規制の解除は、道路の復旧、空洞化の対策などについて国土交通省と協議を行い、できる限り早急に工事を進め、解除したいと考えています。

（2）濁り水の状況について

現在、濁り水の排水作業を行っていますが、給湯器・浄水器などの機器類を使用する際、故障のするおそれがありますので、他の蛇口で濁りを確認してからご使用ください。

（3）応急給水について

① 応急給水拠点での給水

濁り水が出ていることから、1月20日午前9時30分から20時まで、30箇所の応急給水拠点で給水を予定どおり実施します。

② 高齢者世帯や障害者への給水袋の配布及び配達

1月20日午前9時30分から20時まで、高齢者・地域福祉課で電話による受付を行います。

（4）避難所について

漏水の修繕が完了し、今回、避難所を利用された方もありませんでしたので、避難所は本日7時30分に閉鎖しました。

(5) 小・中学校等の休業について

- ① 小学校13校：1月20日は午後臨時休業（若竹学級は開級）
大新小学校、広瀬小学校、宮北小学校、新南小学校、宮小学校、芦原小学校、太田小学校、岡崎小学校、山東小学校、安原小学校、東山東小学校、宮前小学校、和佐小学校
※ 1月21日は給水状況、給食用食材の確保（家庭からの昼食持参も含めて）の状況により、学校ごとに判断
- ② 中学校3校：1月20日は午後臨時休業
日進中学校、城東中学校、東中学校
※ 1月21日は通常どおりの授業をします。
- ③ 幼稚園3園：宮前幼稚園と和佐幼稚園は1月20日を午後臨時休業
芦原幼稚園は1月20日を全日臨時休業
※ 1月21日は給水状況、給食用食材の確保（家庭からの昼食持参も含めて）の状況により、園ごとに判断
- ④ 公立・私立の保育所、認定こども園は予定どおり開園します。

(6) 今後について

耐用年数を過ぎた幹線管きょにかかる老朽化対策を強化

(7) 次回の対策本部会議

令和2年1月21日（火）午前9時に対策本部、その後記者会見を実施

- 工事の状況・濁り水・応急給水に関する問い合わせ先：企業局水道工務部維持管理課
電話番号：435-1303、435-1304、435-1307、435-1308
- 小・中学校、幼稚園の休業に関する問い合わせ先：教育委員会学校教育課
電話番号：435-1139
- 避難所に関する問い合わせ先：危機管理局危機管理部総合防災課
電話番号：435-1199