

和企下施 第10号  
令和6年4月24日  
(2024年)

和歌山市 企業局  
下水道部 下水道施設課長

## 質問回答書

令和6年4月19日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

| 年 度  | 令和6年度   |
|--|---|
| 工事(業務)番号   | 第24100002号  |
| 工事(業務)名  | 中島川雨水ポンプ場建築工事   |
| 工事(業務)場所   | 和歌山市田尻字大向エ坪506番1  |
| 質問事項   | 回答事項  |
| 1. 杭残土の記載がありません。<br>場外産廃処分なのか、場内流用なのか指示をお願いします。<br>杭残土 杭1本/約12.7m <sup>3</sup> × 16本 = 203.2m <sup>3</sup> です。 | 質疑事項のとおり、杭残土の記載がなく、未計上であるため、見積は未計上で積算してください。<br>なお、場外処分が必要であるため、杭残土の数量は211m <sup>3</sup> 、建設汚泥(固化物)の処分及び土砂運搬等にかかる費用を含むものとし、契約締結後、設計変更の対象としますので、監督職員と協議を行ってください。金額は和歌山市企業局の積算基準に基づくものとします。 |
| 2. 打継目地、誘発目地、水切目地は、型枠工事に含まれていますか。  | 打継目地、誘発目地、水切目地は型枠工事に含まれておらず未計上であるため、見積は未計上で積算してください。<br>なお、各数量は打継目地114m、誘発目地(外部)123m、誘発目地(内部)67.9m、水切目地3.1mとし、契約締結後、設計変更の対象とします   |

|  |   |
|--|---|
| <p>3. 落とし込み式取手は、既製品のマンホール蓋(密閉形)を加工して取り付ける考えでいいですか。</p> | <p>ので、監督職員と協議を行ってください。金額は和歌山市企業局の積算基準に基づくものとします。</p> <p>図面番号A-14の通り、現場打ちのコンクリート部分に施工してください。</p> |
|--|---|

和企下施 第11号  
令和6年4月24日  
(2024年)

和歌山市 企業局  
下水道部 下水道施設課長

質問回答書

令和6年4月22日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

| 年  | 度 | 令和6年度   |
|--|---|---|
| 工事(業務)番号   |   | 第24100002号  |
| 工事(業務)名  |   | 中島川雨水ポンプ場建築工事   |
| 工事(業務)場所   |   | 和歌山市田尻字大向エ坪506番1  |
| 質問事項   |   | 回答事項  |
| 1. 発生土の運搬は、図面A-1、内訳書P-10・33からすると建設廃棄物収集運搬契約した車両で行うものと考えての応札で良いですか？       |   | その通りです。見積は建設廃棄物収集運搬契約した車両で積算してください。                                 |
| 2. 図面A-3に週休二日工事の対象工事とありますが『施工に際しての注意事項』には一斉閉所は毎月第2土曜日とあります。どちらが正しいでしょうか？ |   | どちらも対象になります。A-3の通り、週休二日工事の実施をお願いします。施工に際しての注意事項についても記載の通り実施をお願いします。 |