

和企管第 44 号
令和 6 年 5 月 24 日
(2024 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 管路整備課長

質 問 回 答 書

令和 6 年 5 月 22 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 6 年度
工事(業務)番号	第 24190003 号
工事(業務)名	有本配水管布設替工事実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市有本地内
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 推進工法設計に必要となる「地質調査データ」はご提供いただけるでしょうか。追加等の地質調査が必要となった場合、設計変更の対象としていただけるでしょうか。	「地質調査データ」は業務場所から半径 1 km以内で過去に実施したものを提供しますので、追加等は必要ないと考えていますが、協議の結果、必要と判断した場合は設計変更の対象とします。
2. 推進工法箇所想定されています内挿管の管種・口径をご教示ください。	G X形 φ100mmを想定しています。
3. 推進工法箇所の道路、河川管理者との事前協議はお済みでしょうか。	本業務で関係者との協議を行う予定であるため、現時点では一切協議を行っていません。
4. 推進工法箇所の道路橋下部工（橋台及び杭基礎）、護岸の竣工図はご提供いただけるでしょうか。	本業務で関係者から関連資料の収集をしていただく予定であるため、現時点では一切資料はありません。