

和企下企第50号
令和6年6月6日
(2024年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長

質問回答書

令和6年6月5日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24190007号
工事(業務)名	北部処理区管渠実施設計業務委託その7 1
工事(業務)場所	和歌山市松江北2丁目地内から松江東4丁目地内まで外4か所
質問事項	回答事項
<ul style="list-style-type: none">・推進工法が存在しますが、土質調査は別途発注との理解でよろしいでしょうか。・測量業務について、路線測量(KBM設置測量)のみ計上されており、平面図は貸与となっておりますが、平面修正等補足調査は不要と考えてよろしいでしょうか。・配水管設計の延長内訳をご教示願います。・地下埋設物調査(試掘、レーダー探査)の数量内訳をご教示願います。また、埋設物調査の仕様書が見当たりませんが、受注後の開示でしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・基本的には既存の土質調査結果があるので、それに対応願います。工法の選定で別途必要となった場合は変更対象とします。・基本的には平面図は貸与としますが、現況と大きく異なる等、別途必要となった場合は変更対象とし、平面修正等補足調査願います。・配水管設計の延長内訳は、1工区(松江) 1,405m、2工区(関戸) 120mです。・地下埋設物調査の試掘は、1工区(松江)で5か所、2工区(関戸)で3か所、5工区(梅原)で1か所を予定しています。レーダー探査は路線延長100m毎に1か所4m分行うことを想定しています。埋設物調査の仕様書は受注後開示します。