

和企下企 第124号  
令和6年9月13日  
(2024年)

和歌山市 企業局  
下水道部 下水道企画建設課長

質問回答書

令和6年9月12日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度	
工事(業務)番号	第24100038号	
工事(業務)名	北部処理区支線工事その10	
工事(業務)場所	和歌山市島橋南ノ丁地内	
	質問事項	回答事項
	管きょ工(開削) PRPφ200mmに開削水替工が有りますが 図面上で水替え箇所の明記が無くすべてウェルポイント工になっています。開削水替はどこで行いますか?	4115路線と4117路線の取付管の施工を開削水替で設計しています。