

和企下企 第127号
令和6年9月18日
(2024年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長

質問回答書

令和6年9月17日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度	
工事(業務)番号	第24190020号	
工事(業務)名	管路施設ストックマネジメント実施設計業務委託その3	
工事(業務)場所	和歌山市新通2丁目地内外	
	質問事項	回答事項
	特記仕様書(管路施設調査工)(その他)第11条 ○市内業者の優先発注等について 市内業者の業者一覧を入札前(回答時)に知ることは できますか?	市内業者(和歌山市内に主たる営業所を有する 者)一覧はありません。

和企下企 第128号
令和6年9月18日
(2024年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長

質問回答書

令和6年9月17日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24190020号
工事(業務)名	管路施設ストックマネジメント実施設計業務委託その3
工事(業務)場所	和歌山市新通2丁目地内外
質問事項	回答事項
<p>配置予定技術者の資格保有要件 現説・特記等資料P32 特記仕様書(管路施設調査工) 第4章安全管理 第6条(労働災害防止)での記載についてご教示ください。</p> <p>「・・・なお、管渠内作業に従事する時には、第二種酸素欠乏危険作業者を配置し、・・・下水道管路管理専門技士(調査部門)の資格を取得している技術者を配置すること」とありますが、資格保有者は下請会社にのみ在籍しております。下請会社の担当者が当該資格を保有しておれば当該業務の従事は可能と考えてよろしいですか？</p> <p>そしてこの者を業務に配置できれば当該入札に参加は可能と考えてよろしいですか？</p>	<p>第二種酸素欠乏危険作業者および下水道管路管理専門技士(調査部門)の資格を取得している技術者の配置については、質問のとおりです。</p>