

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長

質問回答書

令和6年9月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年	度	令和6年度
工事(業務)番号		第24100041号
工事(業務)名		北部処理区支線工事その7
工事(業務)場所		和歌山市松江北2丁目地内外2か所
質問事項		回答事項
3工区、管布設工φ200mm PRPの第3号内訳書の塩化ビニル管用コンパクト同径支管用可とう継手φ200mmの材料がどのメーカーにも無いとの事ですが、メーカー名教えて欲しい		見積用設計書は、アロン化成株式会社の可とう継手(略号OSR-K200)を参考にしています。ただし、メーカーを指定するものではありません。