

和企下企 第 75 号
令和 7 年 5 月 21 日
(2025 年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 20 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事（業 務）番 号	第25190007号	
工 事（業 務）名	マンホールトイレ設計業務委託その10	
工 事（業 務）場 所	和歌山市つつじが丘4丁目地内外2か所	
質 問 事 項		回 答 事 項
平面図（1/250、1/500）が貸与資料となっていますが、補足測量は必要な図面でしょうか。または、そのまま使用できる状況でしょうか。（付帯工設計等）		補足測量は必要ないと想定していますが、補足測量の必要な場合は、協議願います。
地下埋設物調査（試掘、探査）を計上されていますが、MHトイレは公園内であり、公園内から近隣路線への接続で、必要な箇所でしょうか。		既設下水道管への接続箇所（道路部）での地下埋設物調査を想定していますが、公園内の地下埋設物調査が必要な場合は協議願います。