

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画課長

質問回答書

令和7年5月28日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工事(業務)番号	25100004	
工事(業務)名	六十谷第2浄水場東施設ポンプ機械設備工事	
工事(業務)場所	和歌山市六十谷108番2 六十谷第2浄水場内	
	質問事項	回答事項
	<p>・機器搬入装置（ギヤードトオリ付手動チェーンブロック、7.5t）のロードチェーン材質がSUS304とありますが、メーカーの対応品がないため特殊合金製の耐食特殊処理チェーンで考えて良いでしょうか。</p> <p>・特記 第3-1章（場内配管） P.3-3 （3）より 工事中排水、常時排水、豪雨時の排水放流は、現場の地形状況をよく調べ、全体的な排水仮設を計画しなければならない。また、常時の排水並びに豪雨に備え、排水路は常に整備しておくこと。工事期間の排水路は適宜、底ざらえ及び草刈りを実施すること。なお、放流先については、必要に応じ放流先管理者等と事前協議のうえ、必要な処置をとること。 の記載がありますが状況により仮設や草刈り頻度は変わるため、設計変更協議とさせていただいてよろしいでしょうか。</p>	<p>・特記仕様書の誤記となります。SUS304ではなく、耐食特殊処理チェーンとなります。</p> <p>・排水路の底ざらえ及び草刈りは共通仮設費率に含まれているため、設計変更の対象としません。</p>

和企水第30号
令和7年 5月30日
(2025年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画課長

質問回答書

令和7年5月28日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工事(業務)番号	25100004	
工事(業務)名	六十谷第2浄水場東施設ポンプ機械設備工事	
工事(業務)場所	和歌山市六十谷108番2 六十谷第2浄水場内	
	質問事項	回答事項
	<p>1. 第2-1章 第1節 東揚水ポンプ 9 その他 (5) に「本機器は、工場立会検査対象品とする。」と記載がありますが、客先立会と考えてよろしいでしょうか。また、この記載がある機器については出来高品と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 第2-2章 第1節 東送水ポンプ 2仕様に「概略吸上高：5000mm」と記載があります。これは吸込圧損を含んだ数値と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>・お見込みのとおりです。</p> <p>・「概略吸上高：5000mm」の記載は、送水ポンプ起動時に充水するための真空ポンプの吸上げ高さ（ポンプ井LWLから送水ポンプ回転軸）を示しています。吸込圧損は関係ありません。</p>