

和企水第33号  
 令和7年6月12日  
 (2025年)

和歌山市 企業局  
 水道工務部 水道企画課長

質 問 回 答 書

令和7年6月10日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工事(業務)番号	第25100013号	
工事(業務)名	紀の川送水管複線化工事	
工事(業務)場所	和歌山市松島地内から六十谷地内まで	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	<p>1) 電気設備について、特記仕様書P.7-5に8 ポンプ棟入出力盤及び9 監視制御装置の既設装置製造業者として東芝インフラシステムズ株式会社と記載されていますが</p> <p>・この2つ以外にも、工事を施す既存盤、装置等はあるでしょうか。あれば既設装置造業者をご教示願います。</p> <p>・見積用図面E-5及びE-6の設備について、指定のメーカーはあるでしょうか。</p> <p>以上について、ご教示願います。</p>	<p>・図面番号E-15等にある無停電電源分電盤はGSユアサ製、動力盤・沈殿池操作盤・噴射用電磁弁盤・排泥用電磁弁盤は荏原製作所製、攪拌機用電動機は住友重機械工業製となっております。また、照明変圧器盤については、本年度契約した六十谷第2浄水場東施設電気設備工事で設置予定となっております。</p> <p>・メーカー指定はありません。</p>