

和企管第 187 号
令和 7 年 9 月 5 日
(2025 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 管路整備課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 9 月 3 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 7 年度	
工事(業務)番号	第 25190020 号	
工 事 (業 務) 名	宮井川横断管路実施設計業務委託	
工事(業務)場所	和歌山市岩橋地内	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 当業務対象箇所周辺の測量成果や土質調査成果は提供いただけるのでしょうか。		近接場所にて過去に行われた測量成果、土質調査成果を提供する予定です。受注者はこの測量成果、土質調査成果を基に業務を行ってください。
2. 河川協議や県道の占用協議は必要ないのでしょうか。必要な場合、設計変更の対象となりますでしょうか。		本業務は試掘により、立坑位置の選定及び橋台の形状を確認し推進工の施工ルートを検討する業務であるため、ルートの決定により河川協議や県道等の占用協議が必要となります。また、上記した関係機関との協議は見積用設計書の実施設計項目内 単-9号 配水管設計-推進工法-小口径推進-現地調査 (Φ250mm以上700mm以下)に計上を行っています。