

和歌山市公共施設太陽光発電設備等導入事業に係る質問と回答

No.	質問内容 ※文面は質問票記載のまま	回答	回答日
1	N o 1「和歌山市役所（東庁舎）」の屋根上設置に対して、隣接する高層棟との配置と断面（高さ）が不明のため、日影影響を検討出来ません。新たに高層棟と東庁舎の位置が分かる配置図と高層棟の断面図の借用をお願いします	東庁舎に隣接する高層棟（市役所本庁舎）の配置図及び立面図をDVD格納データに追加します。※DVD貸与済の事業者様には、別途ご連絡します。 本庁舎と東庁舎の位置関係については、地図等からご確認ください。	5月14日
2	事業候補各施設の電気設備図面がないため、太陽光発電・蓄電池設備の接続を検討できません。新たに以下電気関係図面の借用をお願いします。 <ul style="list-style-type: none"> ・単線結線図 ・受変電設備姿図 ・受変電設備内部図 ・各階電気設備平面図 	募集要領の「7 提供資料」に記載のない資料については、受託候補者特定後の協議にて、提供予定です。	5月14日
3	事業候補各施設構造の確認・太陽光発電設備設置可否を判断するため、新たに以下建物図面の借用をお願いします。 <ul style="list-style-type: none"> ・断面図 ・矩計図 ・東庁舎 各階平面図 ・外構配管図 ・特記事項 	東庁舎の各階平面図をDVD格納データに追加します。※DVD貸与済の事業者様には、別途ご連絡します。 募集要領の「7 提供資料」に記載のない資料については、受託候補者特定後の協議にて、提供予定です。	5月14日
4	和歌山市役所の電気設備について質問です。今回候補施設の東庁舎と隣接する本庁舎とは電氣的に独立した別受電の電気設備でしょうか。 本庁舎は外壁垂直面に太陽光パネルが設置されていることを写真確認しました。本庁舎と東庁舎が同一受電設備の場合、本庁舎に設置された太陽光発電設備も含めた設備設計が必要となるため、電気設備構成についてご教示ください。	和歌山市役所の東庁舎と本庁舎は別受電の電気設備となります。	5月14日