

## 仕様書等に関する質問及び回答

委託番号	電-16	件名	和歌山市つつじが丘総合公園で使用する電力の調達
------	------	----	-------------------------

担当（回答）課	産業交流局文化スポーツ部スポーツ振興課
---------	---------------------

No.	質問事項	回答事項
1	仕様書のⅡ仕様（5）供給方式が2回線受電となっておりますが、こちら予備線または予備電源のどちらになるのでしょうか。	ご指摘の箇所は、供給方式が2回線受電となっておりますが、正しくは1回線受電でした。修正後の仕様書はHPに掲載させていただきます。