

仕様書

I 概要

- 1 名称 和歌山市立つつじが丘総合公園で使用する電力の調達
需要場所 和歌山市つつじが丘 4 丁目 4 番地 和歌山市つつじが丘 4 丁目 2 番地

II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式
 - (1) 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
 - (2) 供給電圧（標準電圧） 6,600V
 - (3) 計量電圧（標準電圧） 6,600V
 - (4) 標準周波数 60Hz
 - (5) 供給方式 1 回線受電
- 2 予定契約電力及び予定使用電力量
 - (1) 契約電力 別紙 1 のとおり
ただし、実際の取引においては各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と前月 1 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
 - (2) 予定使用電力量 別紙 1 のとおり
 - (3) 最大需要電力実績及び使用電力量実績 別紙 2 のとおり
- 3 供給期間
令和 7 年 3 月 1 日午前 0 時から令和 8 年 2 月 28 日午後 12 時まで
- 4 電力量等の検針
検針に必要な機器は、請負業者側で準備すること（機器交換工事作業を含む）
自動検針装置 有
電力会社の検針方法 自動検針
計量器の構成 電力需給用複合計器
- 5 需給地点
需要場所における甲が施設した第 1 号柱上の関西電力株式会社の架空引込線と甲の開閉器電源側との接続点
- 6 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ
- 7 保安上の責任分界点
需給地点に同じ

III その他

- 1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中 100%を保持する予定。
- 2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件

については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。

4 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

- (1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kW とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
- (2) 使用電力量の単位は、1 kWh とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
- (3) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点第1位で四捨五入する。
- (4) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

令和7年3月から令和8年2月までの契約電力及び電力量(予定)

施設名	契約電力 (kW)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
		電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)	電力量 (kWh)
つつじが丘 テニスコート (上段)	118	34,719	24,837	31,538	33,032	35,975	37,991	37,566	34,149	33,577	34,622	33,213	37,897	409,116
つつじが丘 テニスコート (下段)	94	5,069	4,770	5,243	5,520	6,138	6,740	6,370	7,255	8,729	6,105	5,567	4,999	72,505
合計		39,788	29,607	36,781	38,552	42,113	44,731	43,936	41,404	42,306	40,727	38,780	42,896	481,621

令和5年度最大需要電力及び使用電力量の実績

施設名	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
つつじが丘 テニスコート (上段)	使用電力量(kWh)	32,391	31,471	32,683	35,975	37,991	37,566	34,149	33,577	34,622	33,213	37,897	34,719
	最大需要電力(kW)	114	114	114	114	118	118	118	118	118	118	118	114
つつじが丘 テニスコート (下段)	使用電力量(kWh)	5,830	4,895	4,729	6,138	6,740	6,370	7,255	8,729	6,105	5,567	4,999	5,069
	最大需要電力(kW)	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

令和6年度最大需要電力及び使用電力量の実績

施設名	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
つつじが丘 テニスコート (上段)	使用電力量(kWh)	24,837	31,538	33,032	/								
	最大需要電力(kW)	118	114	118									
つつじが丘 テニスコート (下段)	使用電力量(kWh)	4,770	5,243	5,520									
	最大需要電力(kW)	94	94	94									