

# 各浄水場浄水のPFOS及びPFOA検査結果

(ng/L)

|       | 令和2年度 |     |      |     | 令和3年度 |     |      |     | 令和4年度 |     |       |     | 令和5年度 |     |       |     | 令和6年度 |     |       |     |
|-------|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|       | 5/11  | 8/4 | 11/9 | 3/8 | 5/10  | 8/3 | 11/8 | 3/7 | 5/16  | 8/1 | 11/14 | 3/6 | 5/15  | 8/7 | 11/13 | 3/4 | 5/13  | 8/6 | 11/11 | 3/3 |
| 加納浄水場 | <5    | <5  | <5   | <5  | <5    | 5   | <5   | <5  | <5    | <5  | 6     | <5  | <5    | 7   | <5    | <5  | <5    | 6   | <5    | <5  |
| 出島浄水場 | <5    | <5  | <5   | <5  | <5    | 7   | <5   | <5  | <5    | <5  | 7     | <5  | <5    | 10  | <5    | <5  | <5    | 6   | <5    | <5  |
| 滝畑浄水場 | <5    | <5  | <5   | <5  | <5    | <5  | <5   | <5  | <5    | <5  | <5    | <5  | <5    | <5  | <5    | <5  | <5    | <5  | <5    | <5  |

環境省の定める浄水の水質管理目標値:PFOS及びPFOAの合計値 50ng/L 以下（暫定）

<5 とは、分析機器の定量下限値である5ng/L を下回る値であることを表す。