

令和7年度 青岸エネルギーセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目	単位	排出基準	測定日（報告日）					
			R7.4.30 (R7.6.12)					
温度	℃		166					
水分量	%		15.1					
排ガス量	湿り	m³N/h	57,100					
	乾き	m³N/h	48,500					
ばいじん 濃度	測定値	g/m³N	<0.001					
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08	<0.001				
硫黄 酸化物	測定値	ppm	10					
	(O₂12%換算)	ppm	8					
	排出量 (排出量基準)	m³N/h	0.49 (11)					
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm	58					
	(O₂12%換算)	ppm	250	44				
塩化水素 濃度	測定値	ppm	6.4					
	(O₂12%換算)	ppm	4.8					
	測定値	mg/m³N	10					
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700	7.5				
全水銀	測定値	μg/m³N	2.8					
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50	2.1				

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目	単位	排出基準	測定日（報告日）					
			R7.4.30 (R7.6.12)					
温度	℃		167					
水分量	%		17.4					
排ガス量	湿り	m³N/h	57,900					
	乾き	m³N/h	47,800					
ばいじん 濃度	測定値	g/m³N	<0.001					
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08	<0.001				
硫黄 酸化物	測定値	ppm	3					
	(O₂12%換算)	ppm	2					
	排出量 (排出量基準)	m³N/h	0.14 (11)					
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm	130					
	(O₂12%換算)	ppm	250	110				
塩化水素 濃度	測定値	ppm	2.4					
	(O₂12%換算)	ppm	2.0					
	測定値	mg/m³N	3.9					
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700	3.2				
全水銀	測定値	μg/m³N	3.4					
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50	2.8				

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸エネルギーセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m ³ N/h							
	乾き	m ³ N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700						
全水銀	測定値	μg/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m ³ N/h							
	乾き	m ³ N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O ₂ 12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700						
全水銀	測定値	μg/m ³ N							
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m ³ N	1	停止中
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。