

仕 様 書

I 概要

- 1 件名 和歌山市立博物館で使用する電力の調達
- 2 需要場所 和歌山市湊本町3丁目2番地 和歌山市立博物館

II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式及び発電設備

- | | |
|------------------|-----------|
| (1) 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| (2) 供給電圧（標準電圧） | 6, 000ボルト |
| (3) 計量電圧（標準電圧） | 6, 000ボルト |
| (4) 標準周波数 | 60ヘルツ |
| (5) 供給方式 | 1回線方式 |
| (6) 発電設備 | 非常用発電機 |
| ①定格出力 | 150kVA |
| ②台数 | 1台 |
| ③用途 | 非常用 |
| ④定格電圧 | 210V |
| ⑤系統連系の有無 | 無 |
| ⑥アンシラリーサービス料対象容量 | 0kW |

- 2 契約電力及び予定使用電力量

- (1) 契約電力 別紙のとおり

ただし、実際の取引においては、各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

- (2) 予定使用電力量 284, 275kWh

令和8年3月3日0時00分～令和9年3月計量日前日24時00分までの電力量見込み（月別予定使用電力量は別紙のとおり）とする。

- 3 契約期間

令和8年3月3日0時00分～令和9年3月計量日前日24時00分

- 4 電力量等の検針 自動検針

- 5 需給地点

需給場所における和歌山市が敷設した第1号柱上の関西電力㈱の架空引込線と和歌山市の開閉器電源側との接続点とする。

6 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ。

7 保安上の責任分界点 需給地点に同じ。

Ⅲ その他

1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中 100%を保持する。

2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他供給条件については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。

4 料金その他の計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

（１）契約電力及び最大需要電力の単位は 1 kWとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。

（２）使用電力量の単位は 1 kWhとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。

（３）力率の単位は 1 %とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。

（４）料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

月別使用予定電力量

年 月	予定使用電力量 (kWh)	契約電力 (kW)
令和 8 年 3 月	20,313	139
令和 8 年 4 月	14,469	139
令和 8 年 5 月	14,498	139
令和 8 年 6 月	23,568	139
令和 8 年 7 月	33,356	139
令和 8 年 8 月	31,740	139
令和 8 年 9 月	29,865	139
令和 8 年 10 月	26,608	139
令和 8 年 11 月	20,400	139
令和 8 年 12 月	23,128	139
令和 9 年 1 月	23,805	139
令和 9 年 2 月	22,525	139
計	284,275	