

## 仕様書

### I 概要

- 1 件名 和歌山市あいあいセンターで使用する電力の調達
- 2 供給場所 和歌山市あいあいセンター（和歌山市小人町29番地）

### II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式及び太陽光発電設備の有無、アンシラリーサービス料対象容量

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| (1) 供給電気方式          | 交流3相3線式  |
| (2) 供給電圧（標準電圧）      | 6,000ボルト |
| (3) 計量電圧（標準電圧）      | 6,000ボルト |
| (4) 標準周波数           | 60ヘルツ    |
| (5) 供給方式            | 1回線方式    |
| (6) 太陽光発電設備の有無      | 無        |
| (7) アンシラリーサービス料対象容量 | 0kW      |

- 2 契約電力及び予定使用電力量

- (1) 契約電力 別紙1のとおり

ただし、実際の取引においては各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

- (2) 予定使用電力量 別紙1のとおり

ただし、契約電力・予定使用電力量については、あくまで予測値（大幅な増減が見込まれる。）であり保証するものではない。

- (3) 最大需要電力実績及び使用電力量実績 別紙2のとおり

- 3 供給期間

令和8年3月計量日から令和9年3月計量日前日24時まで

- 4 電力量等の検針

- |           |          |
|-----------|----------|
| 自動検針装置    | 有        |
| 電力会社の検針方法 | 遠隔自動検針   |
| 計量器の構成    | 電力需給計量装置 |

- 5 需給地点

需要場所における甲が施設した第1号柱上の開閉器と、関西電力株式会社の架空引込線との接続点

- 6 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

- 7 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

### Ⅲ その他

- 1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中 100%を保持する予定。
- 2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、入札時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間内用いることとする。
- 4 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
  - （1）契約電力及び最大需要電力の単位は、1 kWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
  - （2）使用電力量の単位は、1 kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
  - （3）力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
  - （4）契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第3位以下を切り捨てる。
  - （5）料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

令和 8 年 3 月から令和 9 年 2 月までの契約電力及び電力量（予定）

| 施設名      | 契約電力<br>(kW) | 3 月          | 4 月          | 5 月          | 6 月          | 7 月          | 8 月          | 9 月          | 1 0 月        | 1 1 月        | 1 2 月        | 1 月          | 2 月          |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |              | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) | 電力量<br>(kWh) |
| あいあいセンター | 167          | 24, 834      | 22, 929      | 15, 360      | 19, 535      | 30, 716      | 40, 046      | 40, 511      | 37, 271      | 27, 404      | 19, 991      | 23, 230      | 25, 079      |
|          | 夏季           |              |              |              |              | 30, 716      | 40, 046      | 40, 511      |              |              |              |              |              |
|          | 他季           | 24, 834      | 22, 929      | 15, 360      | 19, 535      |              |              |              | 37, 271      | 27, 404      | 19, 991      | 23, 230      | 25, 079      |

令和6年7月から令和7年6月までの使用電力量及び最大需要電力の実績

| 施設名      | 項目             | R6<br>7月 | R6<br>8月 | R6<br>9月 | R6<br>10月 | R6<br>11月 | R6<br>12月 | R7<br>1月 | R7<br>2月 | R7<br>3月 | R7<br>4月 | R7<br>5月 | R7<br>6月 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| あいあいセンター | 使用電力量<br>(kWh) | 27,336   | 38,973   | 41,519   | 39,159    | 28,415    | 19,522    | 21,873   | 23,649   | 24,384   | 21,673   | 15,547   | 22,272   |
|          | 最大需要電力<br>(kW) | 117      | 152      | 156      | 147       | 122       | 109       | 104      | 131      | 137      | 119      | 79       | 108      |
|          | 夏季             | 27,336   | 38,973   |          |           |           |           |          |          |          |          |          | 22,272   |
|          | 他季             |          |          | 41,519   | 39,159    | 28,415    | 19,522    | 21,873   | 23,649   | 24,384   | 21,673   | 15,547   |          |

合計(kWh) 324,322  
合計(kW) 1,481