

和歌山市ふれ愛センター電力調達に係る仕様書

I 概要

- 1 名 称 和歌山市ふれ愛センターで使用する電力の調達
- 2 需要場所 和歌山県和歌山市木広町5丁目1番地の9
- 3 業種及び用途 官公署（福祉センター）

II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式、発電設備等
 - (1) 供給電気方式 交流3相3線式
 - (2) 供給電圧（標準電圧） 6,000V
 - (3) 計量電圧（標準電圧） 6,000V
 - (4) 標準周波数 60Hz
 - (5) 供給方式 1回線受電
 - (6) 発電設備 太陽光発電設備
 - (ア) システム容量 27.84 kW
 - (イ) 発電容量 24.95 kW
 - (ウ) PCS 仕様 20 kW×1台、4.95 kW×1台
 - (エ) 余剰売電の有無 無
- 2 契約電力及び予定使用電力量
 - (1) 契約電力 常時電力 176kW
ただし、実際の取引きにおいて、各月の契約電力は、その1ヵ月の最大需要電力と前月11ヵ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
 - (2) 予定使用電力量 280,550kWh
令和8年3月計量日から令和9年計量日前日24時00分までの電力量見込み。
(月別の予定使用電力量は、別紙のとおり。)
- 3 供給期間
令和8年計量日から令和9年計量日前日24時00分まで
- 4 電力量等の検針
 - 自動検針装置 有
 - 電力会社の検針方法 自動検針
 - 計量器の構成 電力需給用複合計器

5 需給地点

需要場所構内引込口に和歌山市が敷設した 7. 2 k V 断路器電源側接続点

6 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

7 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

Ⅲ その他

1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中 1 0 0 % を保持する予定。

2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、契約時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間用いることとする。

4 料金その他の計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

（1）契約電力及び最大需要電力の単位は、1 kW とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。

（2）使用電力量の単位は、1 kWh とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。

（3）力率の単位は、1 % とし、その端数は、小数点第 1 位で四捨五入する。

（4）契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第 3 位以下を切り捨てる。

（5）料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

月別予定使用電力量

年 月	予定使用電力量
令和 8 年 3 月	23,905
令和 8 年 4 月	14,806
令和 8 年 5 月	14,555
令和 8 年 6 月	23,920
令和 8 年 7 月	28,488
令和 8 年 8 月	28,187
令和 8 年 9 月	28,362
令和 8 年 10 月	18,235
令和 8 年 11 月	14,506
令和 8 年 12 月	24,247
令和 9 年 1 月	31,568
令和 9 年 2 月	29,771
計	280,550

(単位 : kWh)