

仕様書

I 概要

- 1 名称 和歌山市南コミュニティセンターで使用する電力の調達
- 2 需要場所 和歌山県和歌山市紀三井寺 8 5 6
- 3 業種及び用途 教育文化施設（貸館）

II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式
 - (1) 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
 - (2) 供給電圧（標準電圧） 6, 0 0 0 V
 - (3) 計量電圧（標準電圧） 6, 0 0 0 V
 - (4) 標準周波数 6 0 Hz
 - (5) 供給方式 1 回線受電
 - (6) 発電設備 非常用自家発電装置
 - (ア) 定格出力 100KVA
 - (イ) 台 数 1 台
 - (ウ) 用 途 非常用
 - (エ) 定格電圧 220V
 - (オ) 系統連携の有無 有
- 2 契約電力及び予定使用電力量
 - (1) 契約電力 常時電力 1 2 6 k W
ただし、実際の取引において各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と前月 1 1 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
 - (2) 予定使用電力量 2 4 2, 0 5 6 k W h
令和 8 年 3 月計量日から令和 9 年 3 月計量日前日までの電力量見込み。月別の予定使用電力量は、別紙のとおり。
- 3 供給期間
自 令和 8 年 3 月計量日 至 令和 9 年 3 月計量日前日
- 4 電力量等の検針
自動検針装置 有
電力会社の検針方法 自動検針
計量器の構成 電力需給用複合計器
- 5 需給地点
電気事業者の電柱上に施設した本契約の供給のための開閉器の負荷側接続点
- 6 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ
- 7 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

Ⅲ その他

- 1 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 2 非常用自家発電設備 100KVA×1 台を有している。
- 3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、入札時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間用いることとする。
- 4 料金その他の計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
 - （1）契約電力及び最大需要電力の単位は、1 kW とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
 - （2）使用電力量の単位は、1 kWh とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
 - （3）力率の単位は、1 % とし、その端数は、小数点第 1 位で四捨五入する。
 - （4）契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第 3 位以下を切り捨てる。
 - （5）料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

別 紙

南コミュニティセンター月別予定使用電力量

(単位：kWh)

年 月	予定使用電力量	蓄熱（再掲）
令和8年3月	20,236	—
令和8年4月	15,786	—
令和8年5月	10,073	—
令和8年6月	13,162	—
令和8年7月	21,082	—
令和8年8月	29,513	—
令和8年9月	29,910	—
令和8年10月	21,525	—
令和8年11月	12,313	—
令和8年12月	19,108	—
令和9年1月	21,635	—
令和9年2月	27,713	—
計	242,056	—