

仕 様 書

I 概要

- 1 名 称 和歌山市斎場で使用する電力の調達
- 2 需要場所 和歌山市南出島100番地の1
- 3 業種及び用途 葬祭施設（火葬場含む）

II 仕様

- 1 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式、発電設備

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| (1) 供給電気方式 | 交流3相3線式 | |
| (2) 供給電圧（標準電圧） | 6,000V | |
| (3) 計量電圧（標準電圧） | 6,000V | |
| (4) 標準周波数 | 60Hz | |
| (5) 供給方式 | 1回線受電 | |
| (6) 発電設備 | 非常用自家発電装置 | |
| | 定格出力 | 300kVA |
| | 台数 | 2台（G1、G2） |
| | 用途 | 非常用 |
| | 定格電圧 | 210V（G1）、220V（G2） |
| | 系統関係の有無 | 無 |

- 2 契約電力及び予定使用電力量

- (1) 契約電力 常時電力 487kW

※ただし、実際の取引において各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）

- (2) 予定使用電力量 1,190,136kWh

※令和8年3月1日0時00分から令和9年2月28日24時00分までの電力量見込み。
（月別の予定使用電力量は、別紙のとおり。）

- 3 供給期間

令和8年3月1日0時00分 ～ 令和9年2月28日24時00分

- 4 電力量等の検針

自動検針装置	有
電力会社の検針方法	遠隔自動検針
計量器の構成	受電用計量器

- 5 需給地点

需要場所構内引込口に和歌山市が敷設した6.6kV断路器電源側接続点

6 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

7 保安上の責任分界点

需給地点に同じ

Ⅲ その他

- 1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100%を保持する予定。
- 2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 3 非常用自家発電設備300kVA×2台を有している。
- 4 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、入札時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間用いることとする。
- 5 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
 - (1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (2) 使用電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (3) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点第1位で四捨五入する。
 - (4) 契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第3位以下を切り捨てる。
 - (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(別紙)

月別予定使用電力量 齋場

(単位：kWh)

年 月	予定使用電力量	備考
令和8年 3月	96,306	令和7年2月15日～ 令和7年3月14日 実績
令和8年 4月	85,601	令和7年3月15日～ 令和7年4月14日 実績
令和8年 5月	77,885	令和7年4月15日～ 令和7年5月14日 実績
令和8年 6月	93,045	令和6年5月15日～ 令和6年6月14日 実績
令和8年 7月	100,449	令和6年6月15日～ 令和6年7月14日 実績
令和8年 8月	114,271	令和6年7月15日～ 令和6年8月14日 実績
令和8年 9月	122,378	令和6年8月15日～ 令和6年9月14日 実績
令和8年10月	99,133	令和6年9月15日～ 令和6年10月14日 実績
令和8年11月	86,429	令和6年10月15日～ 令和6年11月14日 実績
令和8年12月	89,698	令和6年11月15日～ 令和6年12月14日 実績
令和9年 1月	107,361	令和6年12月15日～ 令和7年1月14日 実績
令和9年 2月	117,580	令和7年1月15日～ 令和7年2月14日 実績
計	1,190,136	