

令和8年度 青岸エネルギーセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R8.4.24 (R8.5.21)	R8.6.22 (R8.7.24)	R8.8.21 (R8.9.22)		
温度		℃		161	165	164		
水分量		%		17.9	9.6	12.0		
排ガス量	湿り	m ³ N/h		54,200	58,000	52,300		
	乾き	m ³ N/h		44,400	52,500	46,000		
ばいじん 濃度	測定値	g/m ³ N		0.004	<0.001	0.055		
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	0.004	<0.001	0.040		
硫黄 酸化物	測定値	ppm		3	10	120		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		3	7	87		
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.14 (10)	0.52 (11)	5.54 (10)		
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		150	170	130		
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	150	110	94		
塩化水素 濃度	測定値	ppm		5.4	7.0	400		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		5.3	4.7	290		
	測定値	mg/m ³ N		8.7	11	650		
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	8.6	7.6	470		
全水銀	測定値	μg/m ³ N		6.3	0.24	－		
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	6.5	0.15	－		

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R8.4.24 (R8.5.21)	R8.6.22 (R8.7.24)	R8.8.31 (R8.9.30)		
温度		℃		162	164	165		
水分量		%		13.5	13.6	16.3		
排ガス量	湿り	m ³ N/h		48,700	55,100	58,400		
	乾き	m ³ N/h		42,200	47,600	48,900		
ばいじん 濃度	測定値	g/m ³ N		<0.001	0.007	0.002		
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	<0.001	0.005	0.001		
硫黄 酸化物	測定値	ppm		7	8	30		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		7	6	21		
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.31 (10)	0.38 (10)	1.5 (11)		
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		140	140	74		
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	130	97	53		
塩化水素 濃度	測定値	ppm		43	140	59		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		43	110	42		
	測定値	mg/m ³ N		71	220	96		
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	71	170	69		
全水銀	測定値	μg/m ³ N		3.3	0.70	－		
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	3.1	0.48	－		

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸エネルギーセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
				R8.6.25(1号炉)、R8.6.26(2号炉) (R8.8.24)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m ³ N	1	0.0057
	2号炉			0.0032

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸クリーンセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸クリーンセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	停止中
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。