

仕様書等に関する質問及び回答

委託番号	4 8	件 名	中央終末処理場防災設備点検整備業務委託
------	-----	-----	---------------------

担 当 （ 回 答 ） 課	企業局下水道部部終末処理場管理課
---------------	------------------

No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	・特記仕様書 第6条 1改修作業（7）感知器の移設（感知器交換（支給品）、その他新設配管・配線等は受注者用意）」について ①上記について、配線材（電線）・配管材・接続部材等はすべて弊社（受注者）側で部材一式を用意・計上する認識でよろしかったでしょうか。 （既存配線の再利用や、別途支給の有無について念のため確認となります）	感知器（支給品）以外の材料は全て受注者でご用意願います。
2	・特記仕様書 第6条 1改修業務（7）感知器の移設（感知器交換（支給品）、その他新設配管・配線等は受注者用意）」について ②配線・配管の仕様および数量について下記の項目をご教示いただけますでしょうか。 ・対象の感知器型番（または種類）： ・配線材の指定（規格・線径など）： （例：HP 0.9-2C等、指定があれば） ・想定される配線距離および配管ルート： （露出モール／天井裏PF管敷設 など） ※図面の閲覧が可能な場合は、そちらの案内をいただけますと幸いです。	・パナソニック株式会社 光電式スポット型感知器 2 種 BV454728 ・消防用耐熱電線（HP線）であれば指定はありません。 ・施工は露出モールが望ましいと考えています。なお、現場での調整が必要と思いますので、配線距離及び配管ルートの指定等はありません。ただし、電気設備技術基準を満たしてください。 移設に関する図面はありません。

仕様書等に関する質問及び回答

委託番号	49	件名	手平中継ポンプ場初め15か所防災設備点検整備業務委託
------	----	----	----------------------------

担当（回答）課	企業局下水道部部終末処理場管理課
---------	------------------

No.	質問事項	回答事項
1	特記仕様書 第6条 1改修作業（5） （イ）ポンプ室（ポンプ室高天井） 光電式スポット型煙感知器 2個所の取替え及び移設（光電式スポット型煙感知器（支給品）、その他新設配管・配線等は受注者用意）。について ①上記について、配線材（電線）・配管材・接続部材等はすべて弊社（受注者）側で部材一式を用意・計上する認識でよろしかったでしょうか。 （既存配線の再利用や、別途支給の有無について念のため確認となります）	光電式スポット型煙感知器（支給品）以外の材料は全て受注者でご用意願います。
2	特記仕様書 第6条 1改修作業（5） （イ）ポンプ室（ポンプ室高天井） 光電式スポット型煙感知器 2個所の取替え及び移設（光電式スポット型煙感知器（支給品）、その他新設配管・配線等は受注者用意）。について ②配線・配管の仕様および数量について下記の項目をご教示いただけますでしょうか。 ・光電式スポット感知器型番（または種類）： ・配線材の指定（規格・線径など）： ・想定される配線距離および配管ルート：	・ホーチキ株式会社 光電式スポット型感知器 2種 SLV-2 ・消防用耐熱電線（HP線）であれば指定はありません。 ・配線距離及び配管ルートは、現場での調整が必要と思いますので、指定等はありません。施工に当たっては、電気設備技術基準を満たしてください。